



Sisäänpääsyn järjestäminen kiinteistöön

Yleistä

Kajave Oy:n tulee tarvittaessa päästä kiinteistön muuntamo-, sähköpääkeskus- ja mittarikomerotiloihin.

Sähkökäyttöpaikkojen liittymisehtojen (LE05) mukaan jakeluverkonhaltijalla on oikeus päästä liittyjän tiloissa olevalle mittarille. Jakeluverkonhaltijan tulee päästä sähkölaitteistolle, voidakseen korjata viat, lukea mittari ja tuottaa mahdollisimman häiriöttömiä verkkopalveluja.

Avainsäilöissä, teknisissä tiloissa ja kulkureiteillä voi olla hälytyksiä, joista tulee ilmoittaa etukäteen Kajavelle.

Avainsäilöjärjestelmä ja sen kiinnitys

Asiakas hankkii ja asentaa teknisten tilojen oven viereen putkimallisen avainsäilön (Abloy nro KD201) ja sijoittaa sinne reittiavaimen. Lukko sarjoitetaan Kajaven mittarinlukuavainsarjaan. Asiakas vastaa sisäänpääsyn toimivuudesta. Reittiavain ei saa olla yleisavain. Avaimella pitää kuitenkin päästä kiinteistön porrastiloihin tiedotteiden jättämistä varten.

Avainsäilö on kiinnitettävä luotettavasti kiila-ankkurilla tai läpikiinnityksellä.

Muuntamotilat

Reittiavaimesta muuntamotiloihin vastaa asiakas. Avaimella pitää päästä muuntamon ovelle asti, mutta se ei saa olla yleisavain. Jakeluverkkoyhtiön omistaman muuntamon lukkopesän ja lukkorungon asentamisesta vastaa Kajave Oy.

Asiakkaan omistaman muuntamon lukituksesta sovitaan aina erikseen.

Hälytykset

Avainsäilön sisältä tulee löytyä selvitys hälytyksistä sekä puhelinnumero, johon voi tarvittaessa (24 h) ottaa yhteyttä sisäänpääsystä.