

Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluhinnasto

1.12.2025 alkaen (alv 0 %)

Luovutus ja vastaanotto 110 kV jännitteellä

Yksikkö	SJ1-tuote	SJ2-tuote
Kiinteä maksu	1 059,00 € / kk / liityntäpiste	9 800,00 € / kk / liityntäpiste
Kulutusmaksu, talviarkipäivä ⁽¹⁾⁽²⁾	11,54 € / MWh	10,13 € / MWh
Kulutusmaksu, muu aika ⁽²⁾	4,87 € / MWh	3,19 € / MWh
Verkosta otto ⁽³⁾	1,91 € / MWh	1,91 € / MWh
Verkkoon anto ⁽³⁾	1,16 € / MWh	1,16 € / MWh
Voimalaitosten tehomaksu ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	175 € / MW / kk	175 € / MW / kk
Loistehomaksu ⁽⁶⁾	1 000,00 € / MVar / kk	1 000,00 € / MVar / kk
Loisenergiamaksu, otto ⁽⁶⁾	5,00 € / MVarh	5,00 € / MVarh
Loisenergiamaksu, anto ⁽⁶⁾	5,00 € / MVarh	5,00 € / MVarh

Hinnat sisältävät kantaverkko- ja tehoreservimaksut.

- (1) Talviarkipäivällä tarkoitetaan 1.12. – 28.2. maanantai – perjantai klo 7-21 välistä aikaa. Vuodessa on noin 900 talviarkipäivätuntia.
- (2) Kulutusmaksu maksetaan asiakkaan ja Kajaven välisen liittymispisteen takaisen sähköenergian kulutuksesta (kulutus= verkosta otto + liittymispisteen takainen tuotanto – verkkoon anto). Sähkövarastoilta ei veloiteta kulutusmaksua.
- (3) Asiakas maksaa verkon anto- ja ottomaksun sähköverkon liittymispisteiden kautta siirretyn sähköenergian määrän perusteella.
- (4) Asiakas maksaa tehomaksua voimalaitoksista, jotka ylittävät komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n nettosähkötehon. Voimalaitosten tehomaksu peritään Asiakkaan ilmoittaman nettosähkötehon perusteella. Nettosähköteholla tarkoitetaan tuotantomahdollisuuksien ylärajaa eli suurinta nettosähkötehoa, jonka voimalaitos voi tuottaa vähintään yhden tunnin ajan normaalissa käyttötilanteessa. Voimalaitoksen nettotuotanto määritetään vähentämällä bruttotuotannosta kauppa- ja teollisuusministeriön 11. huhtikuuta 2003 antaman asetuksen nro 309 tai sitä korvaavan mukainen tuntimitattu omakäyttöenergia.
- (5) Sähkövarastoilta ei veloiteta voimalaitosten tehomaksua.
- (6) Loistehomaksuja peritään siltä osin kuin loistehoikkuna ylittyy. Loistehoikkunan rajat ja määräytymisperusteet noudattavat Fingridin loissähkön sovellusohjetta.